

Technisches Datenblatt

Messstelle	BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)
Zählpunkt	DE70007567227000000000FTBZR636V0
	00636-00

Gasbeschaffenheit Mai 2020

Hseff [kWh/m ³]	Rhon [kg/m ³]	CO ₂ [mol-%]
11,417	0,7832	1,347

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt

Technisches Datenblatt

Messstelle

BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)

Zählpunkt

DE70007567227000000000FTBZR636V0

00636-00

Tageswerte

Gastag	Hseff [kWh/m³]	Rhon [kg/m³]	CO2 [mol-%]
1	11,434	0,7915	1,678
2	11,424	0,7899	1,666
3	11,429	0,7900	1,658
4	11,429	0,7903	1,674
5	11,448	0,7913	1,670
6	11,435	0,7833	1,301
7	11,452	0,7861	1,478
8	11,469	0,7836	1,065
9	11,285	0,7538	0,532
10	11,252	0,7437	0,284
11	11,299	0,7517	0,526
12	11,422	0,7854	1,523
13	11,452	0,7923	1,665
14	11,459	0,7950	1,753
15	11,454	0,7902	1,417
16	11,450	0,7835	0,995
17	11,439	0,7855	1,157
18	11,455	0,7876	1,234
19	11,456	0,7859	1,143
20	11,456	0,7870	1,225
21	11,405	0,7872	1,559
22	11,401	0,7866	1,565
23	11,439	0,7890	1,498
24	11,453	0,7881	1,346
25	11,325	0,7616	0,786
26	11,383	0,7702	0,997
27	11,442	0,7901	1,559
28	11,425	0,7890	1,601
29	11,391	0,7868	1,622
30	11,377	0,7851	1,592
31	11,395	0,7846	1,523
Gesamtwert:	11,417	0,7832	1,347

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt