

Technisches Datenblatt

Messstelle	BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)
Zählpunkt	DE70007567227000000000FTBZR636V0
	00636-00

Gasbeschaffenheit Juni 2020

Hseff [kWh/m ³]	Rhon [kg/m ³]	CO ₂ [mol-%]
11,366	0,7816	1,451

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt

Technisches Datenblatt

Messstelle	BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)
Zählpunkt	DE70007567227000000000FTBZR636V0
	00636-00

Tageswerte

Gastag	Hseff [kWh/m³]	Rhon [kg/m³]	CO2 [mol-%]
1	11,416	0,7878	1,626
2	11,396	0,7878	1,697
3	11,387	0,7936	1,829
4	11,426	0,7957	1,883
5	11,412	0,7952	1,901
6	11,397	0,7939	1,915
7	11,350	0,7917	1,969
8	11,345	0,7910	1,937
9	11,377	0,7858	1,631
10	11,435	0,7928	1,718
11	11,470	0,7967	1,770
12	11,422	0,7972	1,919
13	11,379	0,7981	2,068
14	11,338	0,7766	1,291
15	11,348	0,7838	1,564
16	11,328	0,7811	1,542
17	11,341	0,7820	1,514
18	11,351	0,7895	1,809
19	11,337	0,7865	1,734
20	11,342	0,7935	2,000
21	11,335	0,7970	2,183
22	11,336	0,7626	0,742
23	11,345	0,7513	0,234
24	11,342	0,7511	0,226
25	11,319	0,7495	0,227
26	11,305	0,7487	0,224
27	11,303	0,7485	0,223
28	11,301	0,7483	0,222
29	11,306	0,7569	0,574
30	11,341	0,7951	2,080
Gesamtwert:	11,366	0,7816	1,451

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt