

### Technisches Datenblatt

<b>Messstelle</b>	<b>BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)</b>
<b>Zählpunkt</b>	<b>DE70007567227000000000FTBZR636V0</b>
	<b>00636-00</b>

### Gasbeschaffenheit August 2020

Hseff [kWh/m <sup>3</sup> ]	Rhon [ kg/m <sup>3</sup> ]	CO <sub>2</sub> [ mol-%]
11,333	0,7820	1,565

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.  
 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos  
 Deutschland GmbH  
 Am Zunderbaum 9  
 66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0  
 F +49 (0)6841 9886-111  
 info@creos-net.de  
 creos-net.de

Geschäftsführer:  
 Jens Apelt

# Technisches Datenblatt

Messstelle

BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)

Zählpunkt

DE70007567227000000000FTBZR636V0

00636-00

## Tageswerte

Gastag	Hseff [kWh/m <sup>3</sup> ]	Rhon [kg/m <sup>3</sup> ]	CO2 [ mol-%]
1	11,393	0,7844	1,500
2	11,321	0,7492	0,224
3	11,336	0,7527	0,389
4	11,420	0,7999	2,076
5	11,378	0,7935	1,924
6	11,316	0,7766	1,430
7	11,281	0,7465	0,248
8	11,285	0,7468	0,216
9	11,293	0,7541	0,558
10	11,316	0,7773	1,475
11	11,321	0,7846	1,742
12	11,312	0,7877	1,851
13	11,318	0,7913	2,034
14	11,327	0,7847	1,691
15	11,329	0,7913	1,951
16	11,332	0,7889	1,830
17	11,350	0,7875	1,701
18	11,353	0,7889	1,754
19	11,347	0,7843	1,576
20	11,345	0,7907	1,829
21	11,327	0,7906	1,890
22	11,316	0,7855	1,752
23	11,323	0,7744	1,285
24	11,338	0,7911	1,869
25	11,325	0,7897	1,892
26	11,310	0,7753	1,370
27	11,298	0,7735	1,356
28	11,330	0,7908	1,934
29	11,327	0,7911	2,016
30	11,371	0,7866	1,694
31	11,378	0,7875	1,668
<b>Gesamtwert:</b>	11,333	0,7820	1,565

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.  
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos  
Deutschland GmbH  
Am Zunderbaum 9  
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0  
F +49 (0)6841 9886-111  
info@creos-net.de  
creos-net.de

Geschäftsführer:  
Jens Apelt