

Technisches Datenblatt

Messstelle	BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)
Zählpunkt	DE70007567227000000000FTBZR636V0
	00636-00

Gasbeschaffenheit März 2021

Hseff [kWh/m ³]	Rhon [kg/m ³]	CO ₂ [mol-%]
11,288	0,7643	1,029

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt

Technisches Datenblatt

Messstelle

BZR Tanklager Frankenthal (Richtung Speyer)

Zählpunkt

DE70007567227000000000FTBZR636V0

00636-00

Tageswerte

Gastag	Hseff [kWh/m³]	Rhon [kg/m³]	CO2 [mol-%]
1	11,253	0,7519	0,653
2	11,292	0,7654	1,074
3	11,315	0,7720	1,242
4	11,267	0,7565	0,767
5	11,254	0,7496	0,526
6	11,251	0,7447	0,363
7	11,285	0,7571	0,780
8	11,273	0,7575	0,768
9	11,282	0,7602	0,878
10	11,293	0,7636	0,953
11	11,298	0,7702	1,216
12	11,308	0,7697	1,151
13	11,301	0,7726	1,260
14	11,294	0,7771	1,539
15	11,288	0,7741	1,434
16	11,284	0,7633	1,023
17	11,271	0,7561	0,774
18	11,259	0,7483	0,497
19	11,263	0,7497	0,545
20	11,305	0,7717	1,293
21	11,318	0,7795	1,556
22	11,303	0,7778	1,515
23	11,316	0,7706	1,177
24	11,318	0,7665	0,975
25	11,327	0,7651	0,937
26	11,318	0,7653	0,981
27	11,304	0,7734	1,340
28	11,287	0,7714	1,347
29	11,276	0,7681	1,253
30	11,280	0,7715	1,361
31	11,268	0,7649	1,083
Gesamtwert:	11,288	0,7643	1,029

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sammelpostfach Team-EDM@creos-net.de.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Creos
Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

T +49 (0)6841 9886-0
F +49 (0)6841 9886-111
info@creos-net.de
creos-net.de

Geschäftsführer:
Jens Apelt